


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
 /И.В. Немятовских/
« 15 » ЯНВАРЯ 20 18 года



АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №332

№ 1

г. Екатеринбург

« 15 » ЯНВАРЯ 20 18 года

Комиссия в составе председателя комиссии:
заведующий МБДОУ детский сад № 332 Немятовских Ирина Владимировна
и членов комиссии:
заведующий МБДОУ детский сад № 332 Немятовских Ирина Владимировна,
заведующий хозяйством МБДОУ детский сад № 332 Вербицкая Ольга Владимировна,
УФСБ России по Свердловской области Кинзеев Андрей Иванович,
инспектор отдела комплексной защиты объектов УВО по городу Екатеринбург - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" майор полиции Баранова Милена Игоревна,
Инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району) ОНД и ПР «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, ст. лейтенант Барышников Дмитрий Константинович,
действующая на основании приказа МБДОУ детский сад № 332 от «15» декабря 2017 года № 54-О «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) МБДОУ детский сад № 332»,
в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБДОУ детский сад № 332, находящегося по адресу: ул. Комсомольская, д. 10а на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 4158 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 225 метров.

Объект (территория) представляет собой:

Основное здание - отдельно стоящее типовое кирпичное здание (литер А), этажность 3, подземная этажность 1. Площадь объекта: 683 кв.м.; фундамент бутобетонный ленточный, перегородки кирпичные, каркасные. Перекрытие чердачное и междуэтажное - плиты железобетонные. Стены и их наружная отделка – кирпичные с утеплителем. Проемы оконные - 3-х пластиковые пакеты, не зарешечены. Имеется два основных входа, расположенных со стороны улицы Академическая с фасада и тыла здания, входы укреплены металлическими дверям с одним внутренним замком, дополнительно установлены домофоны на каждом основном входе. Эвакуационных выходов три: два выхода на эвакуационные балконы второго этажа из групп № 2 и 3 с торцевых сторон здания; один выход, расположен на первом этаже из группы № 1 с торцевой стороны здания, выходящие на улицу Комсомольская, двери эвакуационных выходов пластиковые с частичным остеклением верхней половины полотна, запирающиеся внутреннюю щеколду и врезной замок. Дополнительный выход из помещения пищеблока, расположенный со стороны улицы Академическая, оборудован металлической дверью, запирающейся на врезной замок. Выход на чердак, расположен на втором этаже здания, имеет металлическую дверь с одним внутренним замком, ключ хранится у в кабинете у заведующего хозяйством. Подвальное помещение имеет один выход, расположенный со стороны улицы Комсомольская, оборудован металлической дверью, запирающейся на врезной замок, окна отсутствуют. Пристроек к зданию нет.

Холодный склад - отдельно стоящее типовое кирпичное здание (литер Б), этажность 1. Холодный склад, расположен на хозяйственной площадке территории, справа от центрального входа основного здания. Площадь объекта: 85,7 кв.м., перекрытия деревянные. Имеется один вход/выход, расположенный с фасада здания со стороны улицы Комсомольская, оборудованный металлическими дверями с одним врезным замком, окна отсутствуют.

Ограждение объекта (территории) есть, по периметру территории МБДОУ детский сад № 332 имеется металлический забор из прутьев высотой 2 метра, 2 механических ворот (одни ворота и калитка выходят на улицу Академическая, вторые ворота выходят на улицу Комсомольская), закрываются на навесные замки, калитка оборудована домофоном.

Контрольно-пропускной пункт (пост): в дневное время контроль осуществляет дежурный - заместитель заведующего по ВМР, в ночное время - сторож. В выходные и праздничные дни – сторож.

Система видеонаблюдения: есть, работает, 2 камеры установлены на улице, 1 камера в холле 1 этажа, 1 камера на пищеблоке, видеорегиистратор FalconEye, мониторинг осуществляется: заведующий, зав.хозяйством, зам.зав. по ВМР, сторож (в ночное время), обслуживается ООО «ПолиКом-А», договор на техническое обслуживание № 332В/17 от 09.01.2017.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: есть, Архивирование и хранение информации всего видеонаблюдения не менее 30 дней.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: есть, работает, звуковая, обслуживается ООО «ПолиКом-А», договор на техническое обслуживание № 09/01/17-332д от 09.01.2017.

Система освещения внутри здания: аварийное, имеется локальное освещение эвакуационных выходов, наружное на детских площадках 8 фонарей, на фасаде здания 6 фонарей, освещении периметра и прилегающей территории достаточное, находится в исправном состоянии.

Средства разграничения и контроля доступа: домофон.

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования): есть, работает, (приемо-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-011 «Приток А-4 (8)», извещатель тревожный «Астра-321» установлена Отделом Кировского района г. Екатеринбурга ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области обслуживается ФГУП «Охрана» МВД России), договор по техническому обслуживанию № 6781N00008 от 09.01.2017, сигнал передается ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, по сигналу «Тревога» направляется наряд полиции, договор от 29.12.2017 № 261-21-21

Охранная сигнализация: нет.

Система пожарной сигнализации: контроллер двухпроводной линии (КДЛ) «С2000 КДЛ», совместно с пультом управления «С-2000М» и система оповещения людей о пожаре (типа «Маяк 12КП») установлены ООО «ПолиКом-А», обслуживается ООО «ПолиКом-А», договор на техническое обслуживание № 09/01/17-332д от 09.01.2017. Объект оборудован выводом сигнала в подразделения пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации с функцией дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта установлена ООО «Актай», обслуживается ООО «Актай», договор технического мониторинга № 602-17-ТМО от 30 декабря 2016г.

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: огнетушитель порошковый - 7 шт., огнетушители находятся на первом и втором этажах, согласно плану эвакуации. Имеются марлевые повязки - 95 шт, хранятся в кабинете зам. зав. по ВМР на 1 этаже. Пути эвакуации свободны, не загромождены, ширина путей эвакуации соответствует действующим требованиям пожарной безопасности.

Режим работы объекта (территории): дневной, 10,5 часов, с 7:30 до 18:00.

Общее количество работников объекта (территории) 20 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций в течение рабочего дня 90 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 90 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 5 миллионов рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями:

- Входные группы первого этажа.

Уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: к критическим элементам объекта относятся:

- Электрощитовая, находится на первом этаже в отдельном помещении, вход укреплен противопожарными дверями, с одним закрывающимся замком. Оконных проемов нет.

- Тепловой пункт находится в подвальном помещении, вход оборудован противопожарными дверями, с одним закрывающимся замком. Оконных проемов нет.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МБДОУ детский сад № 332 категорию № три.





По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности :

1. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (основание: пп «б» п.22 Постановления).
2. Переработать должностной регламент должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД РФ и ФСВНГ РФ с учетом требований настоящего Постановления (основание: п.17,18,19,20,21,22 Постановления).

3. Разработать инструкции взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (основание: пп. «и» п.22 Постановления).
4. Разработать Инструкции по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов (основание: пп. «в» п.22 Постановления).
5. Организовать работу с работниками объектов (территорий) по проведению инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (основание: пп. «г» п.22 Постановления).
6. Проводить учения и тренировки в соответствии с планами обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) (основание: пп. «ж» п.22 Постановления).
7. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) необходимо четкое выполнение алгоритма действий, устанавливающего порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории) и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) на полученную информацию (основание: часть V Постановления).
8. Организовать размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (основание: пп. «м» п.22 Постановления).
9. Переработать должностной регламент штатных сотрудников объекта, ответственных за данное направление и сотрудников частной охранной организации, совместно с руководством охранного предприятия, с учетом требований настоящего Постановления (основание: пп. «а», «б», «в», «г», «д», «ж», «з», «и» п.19; пп. «а», «б», «в», «г», «д», «ж» п.20; пп. «а», «б», «в», «г», «д», «ж» п.21; пп. «а», «б», «в», «г», «д», «ж», «з» п.22; пп. «а» п.23.)
10. Необходимо дооборудовать систему внешнего видеонаблюдения, которая должна обеспечивать непрерывное перекрестное

видеонаблюдение за состоянием периметра и прилегающей территории. Архивирование и хранение информации всего видеонаблюдения должно быть не менее 30 дней (в соответствии с пп. «д» п. 22 Постановления).

Подписи членов комиссии:

	/	Александр Н.И.
	/	Иванов И.И.
	/	Борисов О.И.
	/	Петров И.И.
	/	Вершина О.В.
	/	